

Laboratórium nie je akreditované na vykonávanie skúšok označených [N]

INŠPEKČNÝ CERTIFIKÁT číslo: 191008_102

Výrobca : SLOVNAFT, a.s.
Predmet inšpekcie : DIESEL (Trieda D) bio min. 6,9% (V/V)
Spôsob inšpekcie : Posúdenie zhody podľa QC_GP1_SNVUR1 s: STN EN 590 +A1/ SN_0605_06

Šarža : EXP_N5227/825118/

Číslo nádrže: N5227

Uvoľnenie : 8. 10. 2019 15:45:44 FIEDLER Miroslav, dispečer

Dátum výroby : 7. 10. 2019

Názov skúšobnej metódy	Stanovené hodnoty	Požiadavky	Označenie metódy	Posúdenie zhody
N Cetánové číslo,	51.0	min. 51.0	STN EN 15195	Vyhovuje
A Cetánový index,	50.8	min. 46.0	STN EN ISO 4264	Vyhovuje
A Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH), % (m/m)	2.9	max. 8.0	STN EN 12916	Vyhovuje
N Mangán, mg/l	<0.5	max. 2.0	STN EN 16576	Vyhovuje
A Síra, mg/kg	8.52	max. 10.0	PP SV 5004 (STN EN ISO 20846)	Vyhovuje
A Bod vzplanutia podľa Pensky-Martensa, °C	68.0	min. 56.0	STN EN ISO 2719	Vyhovuje
A Uhlíkový zvyšok MCRT (z 10% dest.zvyšku), % (m/m)	0.02	max. 0.30	STN EN ISO 10370	Vyhovuje
A Popol, % (m/m)	<0.001	max. 0.010	STN EN ISO 6245	Vyhovuje
A Voda, % (m/m)	0.006	max. 0.020	STN EN ISO 12937	Vyhovuje
A Nečistoty mechanické, mg/kg	<12.0	max. 24.0	STN EN 12662	Vyhovuje
A Korozívne pôsobenie na meď, (3 h, 50°C),	1a	max. 1	STN EN ISO 2160	Vyhovuje
A Oxidačná stálosť stredných destilátov, g/m3	1	max. 25	STN EN ISO 12205	Vyhovuje
N Oxidačná stálosť stredných destilátov, h	70.0	min. 20	STN EN 15751	Vyhovuje
N Mazivosť, priemer oder.stopy(wsd1,4)/60°C, µm	160	max. 460	STN EN ISO 12156-1	Vyhovuje
A Kinematická viskozita pri 40 °C, mm2/s	2.749	2.000 - 4.500	STN EN ISO 3104 + AC	Vyhovuje
A Destilačné charakteristiky,		-	STN EN ISO 3405	Informatívne
A 95 % (V/V) predestiluje do, °C	350.8	max. 360.0	STN EN ISO 3405	Vyhovuje
A % (V/V) destilátu do 250 °C, % (V/V)	36.6	< 65.0	STN EN ISO 3405	Vyhovuje
A % (V/V) destilátu do 350 °C, % (V/V)	95.0	min. 85.0	STN EN ISO 3405	Vyhovuje
A FAME, % (V/V)	7.0	max. 7.0	STN EN 14078	Vyhovuje
A Medzná teplota filtrovateľnosti (CFPP), °C	-28	max. -10	STN EN 116	Vyhovuje
A Elektrická vodivosť pri 20 °C, pS/m	120	-	ASTM D 2624	Informatívne

N - Neakreditovaná skúšobná metóda A - Akreditovaná skúšobná metóda

Vyhlasenie: Analytické skúšanie bolo vykonané v akreditovaných skúšobných laboratóriách VÚRUP, a.s.(Reg. No. 049/S-119) formou subdodávky .
Výsledky skúšok je možné reklamovať do 14 dní odo dňa prevzatia inšpekčného certifikátu.

Výsledok inšpekcie: Predmet inšpekcie vyhovuje požiadavkám na kvalitu v súlade s: STN EN 590 +A1/ SN_0605_06